CARSO - CAE

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation
1-6593
PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

CARSO-CAE TOULOUSE
18 rue Théron de Montaugé
31200 TOULOUSE

Edité le : 21/10/2024

Rapport d'analyse Page 1 / 2

VEOLIA EAU CGE REGION SUD
M. Yves JAEGER

765 rue Henri Becquerel
CS 29045
34967 Montpellier Cedex Cedex 2

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Dans le cas ou le laboratoire n'a pas réalisé l 'étape de prélèvement, les résultats s'appliquent uniquement à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu .
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sous couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole #.

Identification dossier :	CAT24-20772
Identification échantillon :	**CAT2410-4855-1**
Nature:	Eau de distribution
Origine :	Ecole primaire robinet extérieur cour
Point Client :	ST CHRISTOL
Dept et commune :	**34 ST CHRISTOL**
Prélèvement :	Prélevé le 17/10/2024 à 16h00 Réception au laboratoire le 18/10/2024 à 07h48
	Prélevé et mesuré sur le terrain par le client

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Les incertitudes de mesures ne tiennent pas compte de l'incertitude liée à l'échantillonnage.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 18/10/2024 à 08h23

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures à réception									
Température à réception		6.3	°C						
Analyses microbiologiques									
Microorganismes revivifiables à 36°C	_B3	9	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			#
Microorganismes revivifiables à 22°C	_B3	10	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			#
Bactéries coliformes	_B3	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 sept 2000	1		0	#
Escherichia coli	_B3	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 sept 2000	1	0		#
Entérocoques intestinaux	_B3	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	1	0		#

.../...

CARSO-CAE

Edité le : 21/10/2024

Identification échantillon : CAT2410-4855-1

Destinataire : VEOLIA EAU CGE REGION SUD

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores) _B3	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2	1		0	#
Analyses physicochimiques								
Métaux								
Fer total (*)	N.M.	µg/l Fe	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	1		200	
Manganèse total (*)	N.M.	µg/l Mn	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	0.5		50	

Les paramètres réalisés au laboratoire CARSO-LSEHL de Vénissieux (accréditation 1-1531 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (*)

Paramètres rendus Non Mesuré pour absence de flaconnage dédié.

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 30 décembre 2022 pour les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Damien SUTRA
Chargé de validation